

設定マニュアル

RadiForce® MX315W

カラー液晶モニター

重要

ご使用前には必ずこの設定マニュアルおよび取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

- ・モニターの設定 / 接続については取扱説明書を参照してください。
- ・設定マニュアルを含む最新の製品情報は、当社のWebサイトから確認できます。

<http://www.eizo.co.jp>



製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の設定マニュアルをご確認ください。

- 1.本書の著作権はEIZO株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部をEIZO株式会社からの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 4.本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

目次

目次	3	第4章 モニターを長く使用する	21
第1章 基本操作と機能一覧	5	4-1. パワーセーブの設定をする	21
1-1. スイッチと操作ガイドの使い方	5	4-2. 離席時のパワーセーブの設定をする	22
1-2. 設定メニューの基本操作	7	第5章 モニターの設定をする	23
1-3. 機能一覧	9	5-1. 表示言語を設定する	23
第2章 画面を調整する	10	5-2. 操作ガイドにUSB切り替えアイコンを表示する	23
2-1. 対応解像度	10	5-3. USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替える	24
2-2. 画面レイアウト（1画面/2画面）と入力信号を設定する	10	5-4. DisplayPort 1の信号フォーマットを設定する	24
2-3. 子画面を表示する(PinP)	11	● DisplayPort 1のバージョンを切り替える	24
● 操作ガイドにPinP子画面表示 / 非表示切り替えアイコンを表示する	11	● デイジーチェーンの有効 / 無効を設定する	25
● PinP子画面の表示 / 非表示を選択する	12	5-5. 電源スイッチのランプの明るさを調整する	25
● PinP子画面の入力信号を設定する	12	5-6. 使用しない表示モードをスキップする	25
● PinP子画面の表示位置を設定する	12	5-7. パワーセーブ時のDisplayPort通信の有効 / 無効を設定する	26
● PinP子画面の表示モード（CAL Switch Mode）を設定する	12	5-8. 操作スイッチをロックする	26
2-4. 表示モード（CAL Switchモード）を選択する	13	5-9. DDC通信の入力信号を選択する	26
2-5. 明るさ / カラーを調整する	14	5-10. 階調表示警告の表示 / 非表示を設定する	27
● 各モードの調整項目	14	5-11. 寿命予測データを取得する	27
● ブライトネス（明るさ）を調整する	14	5-12. 設定メニューの表示を回転する	27
● コントラストを調整する	15	5-13. EIZOロゴの表示 / 非表示を設定する	28
● 色温度を調整する	15	5-14. モニター情報を表示する	28
● ガンマを調整する	16	5-15. 初期設定に戻す	29
● 色合いを調整する	16	● カラー調整値をリセットする	29
● 色の濃さを調整する	16	● すべての設定内容をリセットする	29
● ゲインを調整する	17	第6章 こんなときは	30
2-6. 画像鮮鋭度補正機能（Sharpness Recovery）の有効 / 無効を設定する	17	6-1. 画面が表示されない場合	30
第3章 モニターの品質管理をする	18	6-2. 画面に関する症状	31
3-1. SelfCalibration機能を使う	18	6-3. その他の症状	32
● SelfCalibrationを実行する	18	● エラーコード表	33
● SelfCalibrationの結果を確認する	19		
3-2. 階調チェック機能を使う	19		
● 階調チェックを実行する	19		
● 階調チェックの結果を確認する	20		
3-3. 警告表示、QC履歴表示の表示 / 非表示を設定する	20		


第7章 ご参考に	34
7-1. アーム取り付け方法	34
7-2. USBハブ機能の使用方法	35
7-3. 主な初期設定値	36
付録	37
商標	37
ライセンス	37

第1章 基本操作と機能一覧

1-1. スイッチと操作ガイドの使い方

1. 操作ガイドの表示

いずれかのスイッチに触れます（を除く）。
画面に操作ガイドが表示されます。



表示	機能
	電源のオン/オフを切り替えます。
	設定メニューを表示します。設定メニューでは、モニターの詳細な設定をおこないません。
	PinP子画面の表示、非表示を切り替えます。 注意点 ・初期設定では、操作ガイドに表示されません。表示方法は「5-2. 操作ガイドにUSB切り替えアイコンを表示する」(P.23)を参照してください。
	USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替えます。切り替え方法の詳細は、「5-3. USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替える」(P.24)を参照してください。 注意点 ・初期設定では、操作ガイドに表示されません。表示方法は「5-2. 操作ガイドにUSB切り替えアイコンを表示する」(P.23)を参照してください。
	表示モードを切り替えます。切り替え方法の詳細は、「5-6. 使用しない表示モードをスキップする」(P.25)を参照してください。
	項目を選択します。
	
	選択した内容を確定します。
	選択をキャンセルします。

2. 調整 / 設定

1. 設定したいアイコンのスイッチに触れます。
メニューが表示されます。
2. 各スイッチで設定します。必要に応じて を選択して確定します。

3. 終了

を選択してメニューを終了します。

参考

- ・数秒間スイッチを操作しないと、メニューおよび操作ガイドが自動的に終了します。
-

1-2. 設定メニューの基本操作

1. 設定メニューの表示

1. 操作ガイドから  を選択します。
設定メニューが表示されます。



参考

- 「管理者設定」の項目を調整/設定する場合は、次の手順に従って設定メニューを表示します。
 1.  を選択して、モニターの電源を切ります。
 2. 一番左側のスイッチ () に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
「管理者設定」が表示されます。

2. 調整 / 設定

1.   で、調整 / 設定したいメニューを選択し、 を選択します。



詳細メニューが表示されます。

2.   で、調整 / 設定したい項目を選択し、 を選択します。



調整 / 設定メニューが表示されます。

3. ◀▶ で、調整 / 設定し、✔ を選択して確定します。



参考

- ・「管理者設定」の項目は、「完了」を選択することで設定が確定します。



3. 終了

- ✕ を数回選択し、設定メニューを終了します。

参考

- ・「管理者設定」の項目は、「完了」を選択するとメニューを終了します。
-

1-3. 機能一覧

設定メニューの項目一覧表です。

メインメニュー	項目	参照先
CAL Switch Mode	モード	「2-5. 明るさ / カラーを調整する」 (P.14) 参考 ・ 「CAL Switch Mode」で調整 / 設定できる機能はモードにより異なります (「5-9. DDC通信の入力信号を選択する」 (P.26) 参照) 。
	ブライトネス	
	コントラスト	
	色温度	
	ガンマ	
	色合い	
	色の濃さ	
	ゲイン	
リセット		
RadiCS SelfQC	SelfCalibration	「3-1. SelfCalibration機能を使う」 (P.18)
	階調チェック	「3-2. 階調チェック機能を使う」 (P.19)
	LEA	「5-11. 寿命予測データを取得する」 (P.27)
	設定	「3-3. 警告表示、QC履歴表示の表示 / 非表示を設定する」 (P.20)
本体設定	入力	「5-3. USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替える」 (P.24)
	パワーセーブ	「4-1. パワーセーブの設定をする」 (P.21)
	ランプ輝度	「5-5. 電源スイッチのランプの明るさを調整する」 (P.25)
	メニュー回転	「5-12. 設定メニューの表示を回転する」 (P.27)
	USB選択	「5-2. 操作ガイドにUSB切り替えアイコンを表示する」 (P.23)
	PinP	「5-6. 使用しない表示モードをスキップする」 (P.25)
	人感センサー	「4-2. 離席時のパワーセーブの設定をする」 (P.22)
	モードスキップ	「5-6. 使用しない表示モードをスキップする」 (P.25)
オールリセット	「5-15. 初期設定に戻す」 (P.29)	
言語選択		「5-1. 表示言語を設定する」 (P.23)
インフォメーション		「5-14. モニター情報を表示する」 (P.28)
管理者設定	起動ロゴ	「5-13. EIZOロゴの表示 / 非表示を設定する」 (P.28)
	操作ロック	「5-8. 操作スイッチをロックする」 (P.26)
	DDC	「5-9. DDC通信の入力信号を選択する」 (P.26)
	DP Power Save	「5-7. パワーセーブ時のDisplayPort通信の有効 / 無効を設定する」 (P.26)
	階調表示警告	「5-10. 階調表示警告の表示 / 非表示を設定する」 (P.27)
	Sharpness Recovery	「5-13. EIZOロゴの表示 / 非表示を設定する」 (P.28)
	信号フォーマット	「5-4. DisplayPort 1の信号フォーマットを設定する」 (P.24)

第2章 画面を調整する

2-1. 対応解像度

この製品の対応解像度については、取扱説明書「対応解像度」を参照してください。コンピュータ側での解像度の設定方法はコンピュータの取扱説明書を参照してください。

2-2. 画面レイアウト（1画面 / 2画面）と入力信号を設定する

1画面表示または2画面表示（PbyP）や、入力信号を選択することができます。


設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「入力」を選択し、を選択します。
3. 「DisplayPort 1」 / 「DVI」 / 「DisplayPort 1 / DisplayPort 2」 / 「DisplayPort 1 / DVI」のいずれかから表示したい信号または信号の組み合わせを選択し、を選択します。




PbyP表示の場合、左画面には「DisplayPort 1」の入力信号、右画面には「DisplayPort 2」または「DVI」の入力信号が表示されます。

DisplayPort 1 / DisplayPort 2の例：



参考

- ・設定が完了すると、入力ポート名が表示されます。



2-3. 子画面を表示する(PinP)



参考

- 親画面が「DisplayPort 1」の信号を1画面で表示している場合は、PinP子画面には「DisplayPort 2」または「DVI」の信号が表示されます。PinP子画面に表示する信号を選択してください。選択方法の詳細は「[PinP子画面の入力信号を設定する](#)」(P.12)を参照してください。
- 親画面がPbyP表示の場合は、PinP子画面には親画面に表示されていない信号が表示されます。
- PinP子画面の対応解像度は次のとおりです。PinP子画面には、8bitで表示されます。

○：対応

解像度	垂直周波数 (Hz)	DisplayPort	DVI
720×400	70	○	○
640×480	60	○	○
800×600	60	○	○
1024×768	60	○	○
1280×1024	60	○	○
1600×1200	60	○	○
1920×1200	60	○	○
1200×1600	60	○	○
1200×1920	60	○	○

注意点

- 親画面に「DVI」の信号を1画面で表示している場合は、PinP子画面を表示することはできません。
- 次の場合、PinP子画面は表示されません。
 - 信号が入力されていない場合
 - 対応していない信号が入力された場合

● 操作ガイドにPinP子画面表示 / 非表示切り替えアイコンを表示する

操作ガイドに  を表示する、しないを設定することができます。

設定方法

- 設定メニューの「本体設定」を選択し、 を選択します。
- 「PinP」を選択し、 を選択します。
- 「PinP表示」を選択し、 を選択します。
- または で「オン」または「オフ」を選択し、 を選択します。

● PinP子画面の表示 / 非表示を選択する

PinP子画面の表示、非表示を選択できます。

設定方法

1. いずれかのスイッチに触れます（を除く）。
2. 操作ガイドからを選択します。
子画面の表示、非表示が切替わります。

参考

- RadiCS / RadiCS LEを使用することで、PinP子画面の表示、非表示をマウスやキーボード操作でより簡単におこなうことができます（Hide-and-Seek）。詳細は、RadiCS / RadiCS LEの取扱説明書を参照してください。
-

● PinP子画面の入力信号を設定する

親画面に「DisplayPort 1」の信号を1画面で表示している場合に、PinP子画面に表示する信号を選択します。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「PinP」を選択し、を選択します。
3. 「入力」を選択し、を選択します。
4. 「DisplayPort 2」または「DVI」を選択し、を選択します。

● PinP子画面の表示位置を設定する

PinP子画面の表示位置を設定することができます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「PinP」を選択し、を選択します。
3. 「ポジション」を選択し、を選択します。
4. 「右上」 / 「右下」 / 「左下」 / 「左上」のいずれかを選択し、を選択します。

● PinP子画面の表示モード（CAL Switch Mode）を設定する

PinP子画面の表示モードを設定することができます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「PinP」を選択し、を選択します。
3. 「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
4. 表示モードを選択し、を選択します。

注意点

- 医用画像は、PinP親画面に表示してください。子画面にはテキスト等を表示することを推奨します。
-

2-4. 表示モード（CAL Switchモード）を選択する

モニターの用途に応じた表示モードに切り替えることができます。PinP子画面の表示モードの設定方法については、「PinP子画面の表示モード（CAL Switch Mode）を設定する」（P.12）を参照してください。

モードの種類


○：キャリブレーション可能

モード	目的	
1-DICOM	DICOM Part 14 に準拠している階調特性で表示することができます。	○
2-CAL1	キャリブレーションソフトウェアによる調整状態で表示します。	○
3-CAL2		○
4-Custom	好みに応じた設定をおこなう際に選択します。	—
5-sRGB	sRGB対応の周辺機器と色を合わせる場合に適しています。	—
6-Text	文書作成や表計算などの文字表示に適しています。	—

設定方法

1. いずれかのスイッチに触れます（**⏻**を除く）。
2. 操作ガイドから **☰** を選択します。
モードメニューが右下に表示されます。

例：



3. **☰** を選択するたびにモードが順に切り替わり表示されます。
モードメニュー表示中は、**▲** または **▼** を選択してモードを切り替えることもできます。

参考

- ・設定メニューとモードメニューを同時に表示させることはできません。

2-5. 明るさ / カラーを調整する

モードごとに明るさやカラーを調整し、保存することができます。

注意点

- ・製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約15分かかりますので、モニターの調整は電源を入れたあと、またはパワーセーブモードから復帰して15分以上経過してからおこなってください。
- ・モニターにはそれぞれ個体差があるため、複数台を並べると同じ画像でも異なる色に見える場合があります。複数台の色を合わせるときは、視覚的に判断しながら微調整してください。

参考

- ・「%」、「K」表示は調整の目安としてご利用ください。

● 各モードの調整項目

モードの種類により、調整できる機能が異なります。（調整 / 設定できない機能は選択できません。）

○：調整可 —：調整不可

機能名	CAL Switch Mode					
	1-DICOM	2-CAL1	3-CAL2	4-Custom	5-sRGB	6-Text
ブライツネス	○	○	○	○	○	○
コントラスト	—	—	—	○	○	○
色温度	—	—	—	○	○	○
ガンマ	—	—	—	○	○	○
色合い	—	—	—	○	○	○
色の濃さ	—	—	—	○	○	○
ゲイン	—	—	—	○	○	○
リセット	○	○	○	○	○	○

● ブライツネス（明るさ）を調整する

バックライト（液晶パネル背面の光源）の明るさを変化させて、画面の明るさを調整します。

設定範囲

0～100%

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「ブライツネス」を選択し、を選択します。
3. またはで設定します。
4. 設定が完了したらを選択します。

● コントラストを調整する

ビデオ信号のレベルを変化させて、画面の明るさを調整します。

設定範囲

0~100%

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「コントラスト」を選択し、を選択します。
3. またはで設定します。
4. 設定が完了したらを選択します。

参考

- ・ コントラストを100%にした場合に、すべての色階調が表示されます。
 - ・ 画面の明るさは、初めに、階調特性を損なうことのないブライトネスで調整することをお勧めします。
 - ・ コントラスト調整は次のような場合に使用してください。
 - ブライトネスが0%でも画面が明るいと感じたとき。
-

● 色温度を調整する

色温度を調整します。

通常「白」または「黒」の色合いを数値的に表現するときに用いられるもので、K：Kelvin（ケルビン）という単位で表します。

炎の温度と同様に、画面は色温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。また、色温度の設定値ごとにゲインのプリセット値が設定されています。

設定範囲

Native、6000K~15000K（100K単位）、sRGB

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「色温度」を選択し、を選択します。
3. またはで設定します。
4. 設定が完了したらを選択します。

参考

- ・ 「ゲイン」でさらに詳細な調整が可能です（「[ゲインを調整する](#)」（P.17）参照）。
 - ・ 「Native」でパネル本来の色（ゲインの値はRGB各100%）になります。
 - ・ ゲインの値を変更すると、色温度は「User」になります。
-

● ガンマを調整する

ガンマ値を調整します。モニターは入力される信号によって明るさが変化しますが、この変化率は入力信号と単純な比例関係にありません。そのため入力信号と明るさの関係が一定の関係になるよう制御をおこなうことをガンマ補正といいます。

設定範囲

1.6～2.7、sRGB

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「ガンマ」を選択し、を選択します。
3. またはで設定します。
4. 設定が完了したらを選択します。

● 色合いを調整する

色合いを調整します。

設定範囲

-100～100

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「色合い」を選択し、を選択します。
3. またはで設定します。
4. 設定が完了したらを選択します。

注意点

- ・この機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。
-

● 色の濃さを調整する

色の濃さを調整します。

設定範囲

-100～100

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「色の濃さ」を選択し、を選択します。
3. またはで設定します。
4. 設定が完了したらを選択します。

注意点

- ・この機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。
-

参考

- ・最小値 (-100) で白黒の画面となります。
-

● ゲインを調整する

色を構成する赤、緑、青のそれぞれの明るさをゲインと呼びます。これを調整することで、「白」の色調を変更することができます。

設定範囲

0~100%

設定方法

1. 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
2. 「ゲイン」を選択し、を選択します。
3. 「Red」、「Green」、「Blue」の中から調整する色を選択し、を選択します。
4. またはで設定します。
5. 設定が完了したらを選択します。

注意点

- ・この機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。

参考

- ・色温度の値に応じてゲインの値が変わります。
 - ・ゲインの値を変更すると、色温度は「User」になります。
-

2-6. 画像鮮鋭度補正機能（Sharpness Recovery）の有効 / 無効を設定する

Sharpness Recoveryを有効にすることで、モニター間の鮮鋭度のばらつきを補正し、元画像をより忠実に再現することができます。

設定方法

1. を選択して、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ（)に触れながらに2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「Sharpness Recovery」を選択し、を選択します。
4. またはで「オン」または「オフ」を選択し、を選択します。
5. 「完了」を選択し、を選択します。

注意点

- ・設定の切り替え後は、医療規格 / ガイドラインに基づいて目視検査を実施してください。
-

第3章 モニターの品質管理をする

この製品は、Integrated Front Sensorを内蔵しており、キャリブレーションや階調チェックをモニター単独で実行することができます。

参考

- 付属のRadiCS LEのスケジュール機能を使用することで、キャリブレーションを定期的におこなうことができます。設定方法の詳細は、RadiCS LEの取扱説明書(CD-ROM内)を参照してください。
- RadiCSを使用すると、キャリブレーションのスケジュール設定に加え、階調チェックのスケジュール設定を行なうことができます。設定方法の詳細は、RadiCSの取扱説明書を参照してください。
- 医療規格 / ガイドラインに対応した高度な品質管理をおこないたい場合には、別売のモニター品質管理ソフトウェアキット「RadiCS UX1」を使用してください。
- Integrated Front Sensorの測定結果とEIZO UX1センサーの測定結果を同等にするためには、RadiCS / RadiCS LEを使用してIntegrated Front SensorとUX1センサーの相関取り(コレレーション)を実行してください。定期的なコレレーションにより、Integrated Front SensorはUX1センサーと同等の測定精度を維持することができます。詳細は、RadiCS / RadiCS LE取扱説明書を参照してください。

3-1. SelfCalibration機能を使う

SelfCalibrationを実行し、最新の結果を閲覧できます。

● SelfCalibrationを実行する

設定方法

1. 設定メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、を選択します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「SelfCalibration」を選択し、を選択します。
3. 「実行」を選択し、を選択します。
SelfCalibrationが実行されます。

注意点

- SelfCalibration実行中にコンピュータの電源が切られる、または入力信号が切り替わった場合、実行がキャンセルされます。
- SelfCalibration実行後は、実際の使用環境と同じ室温や照度で階調チェックを実行してください。

参考

- RadiCS / RadiCS LEを使用することで、次の項目を設定することができます。設定方法の詳細は、RadiCS / RadiCS LEの取扱説明書を参照してください。
 - キャリブレーションの調整目標
 - SelfCalibrationのスケジュール
 - RadiCS / RadiCS LEでスケジュールを設定した場合は、詳細メニューに次回の実行スケジュールを表示されます。



- キャリブレーションの調整目標値は、設定メニューの「CAL Switchモード」で対象のモードを選択することで確認できます。

● SelfCalibrationの結果を確認する

注意点

- ・「QC履歴表示」を「オン」に設定した場合に確認できます（「3-3. 警告表示、QC履歴表示の表示 / 非表示を設定する」（P.20）参照）。

設定方法

1. 設定メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、を選択します。
2. 「SelfCalibration」を選択し、を選択します。
3. 「結果閲覧」を選択し、を選択します。
4. 「DICOM」 / 「CAL1」 / 「CAL2」のいずれかを選択し、を選択します。
SelfCalibrationの結果（最大エラー率、前回実行日、エラーコードなど）が表示されます。

3-2. 階調チェック機能を使う

階調チェックを実行し、最新の結果を閲覧できます。また、RadiCSでスケジュールを設定した場合には、次回の実行スケジュールを表示します。

● 階調チェックを実行する

注意点


- ・実際の使用環境と同じ温度や照度で階調チェックを実行してください。

設定方法

1. 設定メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、を選択します。
2. 「階調チェック」を選択し、を選択します。
3. 「実行」を選択し、を選択します。
階調チェックが実行されます。

注意点

- ・階調チェックの判定値は、RadiCSから設定することができます。詳細は、RadiCSの取扱説明書を参照してください。
- ・RadiCSを使用することで、階調チェックのスケジュールを設定することができます。設定方法の詳細は、RadiCSの取扱説明書を参照してください。RadiCSでスケジュールを設定した場合、詳細メニューに次回の実行スケジュールを表示されます。



● 階調チェックの結果を確認する

注意点

- ・ 「QC履歴表示」を「オン」に設定した場合に確認できます。

設定方法

1. 設定メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、を選択します。
2. 「階調チェック」を選択し、を選択します。
3. 「結果閲覧」を選択し、を選択します。
4. 「DICOM」 / 「CAL1」 / 「CAL2」のいずれかを選択し、を選択します。
過去5回までの階調チェックの結果（合格 / 不合格 / 中止 / エラー）が表示されます。

3-3. 警告表示、QC履歴表示の表示 / 非表示を設定する

階調チェックの結果がNGだった場合の警告表示や、SelfCalibrationや階調チェックなどの実行結果（QC履歴表示）の表示、非表示を設定することができます。

設定方法

1. 設定メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、を選択します。
2. 「設定」を選択し、を選択します。
3. 「警告表示」または「QC履歴表示」を選択します。
4. 「オン」または「オフ」を選択し、を選択します。

第4章 モニターを長く使用する

コンピュータの状態や人の離席状態に応じて、モニターをパワーセーブモードにすることができます。モニター不使用时にパワーセーブモードとなるよう設定することで、モニターのバックライトの寿命を延長することができます。

4-1. パワーセーブの設定をする

コンピュータの状態と連動してモニターをパワーセーブモードにする、しないの設定をすることができます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「パワーセーブ」を選択し、を選択します。
3. **◀**または**▶**で「高」/「低」/「オフ」のいずれかを選択し、を選択します。

設定	機能
高	バックライトを消します。最も省電力効果が高くなります。
低	バックライトを最小点灯状態にします。パワーセーブから復帰した後、動作が安定するまでの時間を短くすることができます。
オフ	パワーセーブモードに移行しません。コンピュータの状態に関わらずバックライトが点灯しているため、バックライトの寿命を短くする可能性があります。

注意点

- ・モニターを使用しない時は、主電源を切るか、電源プラグを抜くことで電力が消費されなくなります。
- ・モニターがパワーセーブモードの場合、またはモニターの電源スイッチ () で電源を切っても、USBアップストリームポートおよびUSBダウンストリームポートに接続されている機器が動作します。そのためモニターの消費電力は、パワーセーブモードであっても接続される機器によって変化します。
- ・PinP子画面の表示、非表示に関わらず、PinP子画面に信号が入力されている場合には、パワーセーブモードに移行しない場合があります。

参考

- ・コンピュータから信号が入力されなくなったことを検出すると、パワーセーブモードへの移行をお知らせするメッセージが表示されます。メッセージが表示されてから5秒後にパワーセーブモードに入ります。
- ・モニターの状態は電源スイッチのランプの状態を確認できます。

コンピュータの状態	モニターの状態	電源ランプの状態
オン	通常動作モード	緑
省電力モード	パワーセーブモード	橙
省電力モード	通常動作モード (入力信号なし)	緑

4-2. 離席時のパワーセーブの設定をする

人感センサーの設定をすることで、人がモニターから離れるとモニターは自動的にパワーセーブモードに移行し、画面を非表示にすることができます。再度人が近づくと、パワーセーブモードから復帰して画面を表示します。モニターの使用環境や使用者の動作量に応じて、感度、パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定できます。

注意点

- ・「RadiCS SelfQC」実行時には使用できません。
- ・「パワーセーブ」で「オフ」を選択している場合には、使用できません。

参考

- ・パワーセーブモードへの移行時には、移行をお知らせするメッセージが表示されます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「人感センサー」を選択し、を選択します。
3. またはで「オン」または「オフ」を選択し、を選択します。
4. 「オン」を選択した場合、詳細を設定します。

項目	設定範囲	詳細
検知時間	5、30sec 1、3、5、10、15、 30、45、60min	人がモニターから離れてから、「離席中」というメッセージが表示されるまでの時間を設定します。メッセージが表示されると、約20秒後にモニターがパワーセーブモードに移行します。
検知感度	レベル5 レベル4 レベル3 レベル2 レベル1	設定値を大きくすると、人の小さな動きも敏感に検知し、パワーセーブモードに移行しにくくなります。逆に、設定値を小さくすると、人の大きな動きだけを検知し、パワーセーブモードに移行しやすくなります。人感センサーは、モニター正面のセンサーが熱の移動を検知することで機能します。そのため、服装や気温により感度が変化します。意図せずパワーセーブモードに移行したり、パワーセーブモードから復帰する場合には、設定値を変更してみてください。
リセット	-	人感センサーに関するすべての設定内容を初期設定に戻します。

参考

- ・気温が高いときは感度が低くなるため検知感度を大きく、気温が低いときは感度が高くなるため検知感度を小さく設定するとより快適に使用いただけます。

第5章 モニターの設定をする

5-1. 表示言語を設定する

設定メニューやメッセージの表示言語を選択できます。

選択できる言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、スウェーデン語、日本語、中国語（簡体）、中国語（繁体）

設定方法

1. 設定メニューの「言語選択」を選択し、を選択します。
2. 言語を選択し、を選択します。

5-2. 操作ガイドにUSB切り替えアイコンを表示する

操作ガイドにを表示する、しないを設定することができます。

設定方法


1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
2. 「USB選択」を選択し、を選択します。
3. またはで「オン」または「オフ」を選択し、を選択します。
「オン」を選択すると、操作ガイドにUSB切り替えアイコンが表示されます。

注意点

- ・「オフ」に設定すると、「USB-2」を選択中であっても「USB-1」に接続中のコンピュータが有効になります。

5-3. USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替える

USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替えます。



注意点

- 設定を変更する際は、モニターにUSBメモリなどの記憶装置を接続している場合、記憶装置を取り外してから設定を変更してください。データの消失、破損の恐れがあります。
- モニターの品質管理を行うコンピュータは「1」に接続してください。

操作方法

1. いずれかのスイッチに触れます（**U**を除く）。
2. 操作ガイドから **1** を選択します。
3. **←** または **→** で「USB-1」または「USB-2」を選択し、**✓** を選択します。
操作するコンピュータが接続されたUSBアップストリームポートを選択してください。

5-4. DisplayPort 1の信号フォーマットを設定する

DisplayPort 1のバージョンや、デジチェーンのオン、オフを設定することができます。

● DisplayPort 1のバージョンを切り替える

コンピュータによってDisplayPort規格のバージョンが異なります。適切に接続しても画面が表示されない場合、コンピュータとモニターの間でこのバージョンが一致していない可能性があります。その場合、モニター側でバージョンの設定を変更してみてください。

設定方法

1. **U** を選択して、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ（**1**）に触れながら **U** に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「信号フォーマット」を選択し、**✓** を選択します。
4. 「DisplayPort 1」を選択し、**✓** を選択します。
5. 「バージョン」を選択し、**✓** を選択します。
6. **←** または **→** で「1.1」または「1.2」を選択し、**✓** を選択します。
7. **X** を2回押します。
「管理者設定」メニューが表示されます。
8. 「完了」を選択し、**✓** を選択します。

● デイジーチェーンの有効 / 無効を設定する

デイジーチェーンの有効、無効を設定します。「オン」に設定すると、DisplayPort出力端子から他のモニターやDisplayPort 2に信号を出力することができます。

注意点

- デイジーチェーンを有効にする場合は、「DisplayPort 1」 - 「バージョン」を「1.2」に設定してください。
- デイジーチェーン接続が可能なモニターとグラフィックスボードは、当社のWebサイトでご確認ください。
<http://www.eizo.co.jp>

設定方法

1.  を選択して、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ () に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「信号フォーマット」を選択し、 を選択します。
4. 「DisplayPort 1」を選択し、 を選択します。
5. 「Daisy Chain」を選択し、 を選択します。
6.  または  で「オン」または「オフ」を選択し、 を選択します。
7.  を2回押します。
「管理者設定」メニューが表示されます。
8. 「完了」を選択し、 を選択します。

5-5. 電源スイッチのランプの明るさを調整する

画面表示時の電源スイッチのランプ（緑）の明るさを設定することができます。値が大きいほど電源ランプは明るく点灯し、小さいほど暗くなります。「オフ」では電源スイッチのランプは消灯した状態です。

設定範囲

1~7、オフ

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、 を選択します。
2. 「ランプ輝度」を選択し、 を選択します。
3.  または  で設定します。
4. 設定が完了したら を選択します。

5-6. 使用しない表示モードをスキップする

表示モードを選択するときに、特定のモードをスキップすることができます。表示するモードを限定したい場合や、表示状態をむやみに変更したくない場合にご利用ください。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、 を選択します。
2. 「モードスキップ」を選択し、 を選択します。
3. 設定を変更するモードを選択し、 を選択します。
4.  または  で「スキップ」または「-」を選択し、 を選択します。

注意点

- すべてのモードを無効（スキップ）にすることはできません。1つ以上のモードを「-」に設定してください。

5-7. パワーセーブ時のDisplayPort通信の有効 / 無効を設定する

コンピュータをDisplayPortコネクタに接続している場合、パワーセーブモードであってもDisplayPortの通信が有効なため、消費電力が高くなります。「DP Power Save」を「オン」にすると、パワーセーブモード時の通信を無効にし、パワーセーブ時の消費電力をセーブすることができます。

注意点

- ・「オン」を選択した場合、電源のオフ/オン時、およびパワーセーブモードからの復帰時に、ウィンドウやアイコンの位置がずれることがあります。その場合は、この機能を「オフ」に設定してください。

設定方法

1.  を選択して、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ () に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「DP Power Save」を選択し、 を選択します。
4.  または  で「オン」または「オフ」を選択し、 を選択します。
5. 「完了」を選択し、 を選択します。

5-8. 操作スイッチをロックする

調整、設定した状態を変更できないようにします。

設定方法

1.  に触れて、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ () に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「操作ロック」を選択し、 を選択します。
4.  または  で「オフ」 / 「メニュー」 / 「オール」のいずれかを選択し、 を選択します。

設定項目	ロックできるスイッチ
オフ	なし (すべてのスイッチが有効)
メニュー	設定メニューによる調整、設定
オール	 を除くすべてのスイッチ

5. 「完了」を選択し、 を選択します。

参考

- ・ RadiCS / RadiCS LE でキャリブレーションを実行した後は、「メニュー」が選択された状態になります。

5-9. DDC通信の入力信号を選択する

DDC通信をどの入力信号で使用するかを設定します。DDC通信を使用することで、USBケーブルを接続せずにRadiCS / RadiCS LEが使用できます。(DDC/CI通信とは異なります。)

注意点

- ・ 通信の精度や速度の面から、RadiCS / RadiCS LEの使用にはUSBによる接続をお勧めします。

設定方法

1.  に触れて、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ () に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「DDC」を選択し、 を選択します。
4.  または  で「オフ」 / 「DVI」 / 「DisplayPort 1」のいずれかを選択し、 を選択します。
5. 「完了」を選択し、 を選択します。

5-10.階調表示警告の表示 / 非表示を設定する

推奨解像度でDisplayPort信号を入力した時に、6bit（64階調）の信号が検知されたことを知らせる、階調表示エラーメッセージを表示する、しないを設定することができます。エラーメッセージが表示された場合は、モニターの主電源を入れ直してください。

注意点

- 通常は「オン」でご使用ください（出荷設定は「オン」です）。
- 6bit（64階調）で使用する場合のみ、「オフ」にしてください。

設定方法

1.  を選択して、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ（）に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「階調表示警告」を選択し、 を選択します。
4.  または  で「オン」または「オフ」を選択し、 を選択します。
5. 「完了」を選択し、 を選択します。

5-11.寿命予測データを取得する

モニターの寿命を予測するのに必要なデータを取得することができます。取得したデータに基づく寿命予測は、RadiCS / RadiCS LEで確認することができます。

参考

- データは100時間ごとに収集されます。
- 「パワーセーブ」を選択した場合、100時間経過後、パワーセーブに移行するとき、または電源が切れるときにデータが収集されます。
- 「定期測定」または「パワーセーブ」を選択した場合、データ収集時にIntegrated Front Sensorが稼働して測定をおこないます。「オフ」を選択した場合は、データ収集時にIntegrated Front Sensorを使った測定はおこないません。
- 次のタイミングでデータが保存されます。
 - 500、1000、2000、4000、7000、10000、15000、20000、25000、30000 時間

設定方法

1. 設定メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、 を選択します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「LEA」を選択し、 を選択します。
3. 「測定時期」を選択します。
4. 「パワーセーブ」 / 「定期測定」 / 「オフ」のいずれかを選択し、 を選択します。

5-12.設定メニューの表示を回転する

設定メニューの表示方向を設定することができます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、 を選択します。
2. 「メニュー回転」を選択し、 を選択します。
3. 「0°」または「90°」を選択し、 を選択します。

5-13.EIZOロゴの表示 / 非表示を設定する

モニター起動時のEIZOロゴの表示、非表示を選択することができます。

設定方法

1.  に触れて、モニターの電源を切ります。
2. 一番左側のスイッチ () に触れながら  に2秒以上触れてモニターの電源を入れます。
3. 「管理者設定」で「起動ロゴ」を選択し、 を選択します。
4.  または  で「オン」または「オフ」を選択し、 を選択します。
5. 「完了」を選択し、 を選択します。

5-14.モニター情報を表示する

現在表示している入力信号とこの製品に関する情報を表示します。

設定方法

1. 設定メニューの「インフォメーション」を選択し、 を選択します。
入力信号情報、製品名、製造番号、ファームウェアバージョン、使用時間などが表示されます。
資産管理番号は、RadiCS / RadiCS LEで設定した場合にのみ表示されます。

例：

インフォメーション	
RadiForce MX***	S/N: 00000001
バージョン	10000-10000-10000
使用時間 (h)	製品: 123456
	バックライト: 123456
資産管理番号	*****
DisplayPort 1	DisplayPort 2
1920 X 1080	1920 X 1080
fH: 67.50 kHz	fH: 67.50 kHz
fV: 60.00 Hz	fV: 60.00 Hz
fD: 148.5 MHz	fD: 148.5 MHz

注意点

- 工場での検査などのため、購入時に使用時間が「0」ではない場合があります。

5-15.初期設定に戻す

リセットには、カラー調整のみを初期設定に戻す機能と、すべての設定内容を初期設定に戻す機能があります。

注意点

- リセット実行後は、リセット前の状態に戻すことはできません。

参考

- 初期値については、「7-3.主な初期設定値」(P.36)を参照してください。

● カラー調整値をリセットする

現在選択しているモードのカラー調整値のみを初期設定に戻します。

設定方法

- 設定メニューの「CAL Switch Mode」を選択し、を選択します。
- 「リセット」を選択し、を選択します。
- 「OK」を選択し、を選択します。
カラー調整値が初期設定になります。

● すべての設定内容をリセットする

すべての設定内容を初期設定に戻します（「入力」、「管理者設定」メニューは除く）。

設定方法

- 設定メニューの「本体設定」を選択し、を選択します。
- 「本体設定」で「オールリセット」を選択し、を選択します。
- またはで「OK」を選択し、を選択します。
「入力」および「管理者設定」メニューを除くすべての設定内容が初期設定になります。

第6章 こんなときは

6-1. 画面が表示されない場合

症状	原因と対処方法
1. 画面が表示されない <ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチのランプが点灯しない 	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードは正しく接続されていますか。 主電源を入れてください。 ⏻に触れてください。 主電源を切り、再度電源を入れてみてください。
<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチのランプが点灯：緑色 	<ul style="list-style-type: none"> 設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください（「2-5. 明るさ / カラーを調整する」(P.14) 参照）。 主電源を切り、再度電源を入れてみてください。
<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチのランプが点灯：橙色 	<ul style="list-style-type: none"> 入力信号を切り替えてみてください（「2-2. 画面レイアウト（1画面 / 2画面）と入力信号を設定する」(P.10) 参照）。 マウス、キーボードを操作してみてください。 コンピュータの電源が入っていますか。 人感センサーを「オン」に設定している場合、パワーセーブモードに移行している可能性があります。モニターに近づいてみてください。 DisplayPort信号が正しく接続されていますか。入力信号に「DisplayPort 1」を選択している場合は、に接続してください。は、デジチェーン接続時の出力に使用します。 主電源を切り、再度電源を入れてみてください。
<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチのランプが点滅：橙色、緑色 	<ul style="list-style-type: none"> 当社指定の信号ケーブルで接続してください。その後、主電源を切り、再度電源を入れてみてください。 DisplayPort 1に接続している場合は、DisplayPortのバージョンを切り替えてみてください（「5-4. DisplayPort 1の信号フォーマットを設定する」(P.24) 参照）。
2. 次のようなメッセージが表示される	<p>この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 信号が入力されていない場合の表示です。 例： <div data-bbox="252 1361 655 1509" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出られないため、左のような画面が表示されることがあります。 コンピュータの電源が入っていますか。 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 入力信号を切り替えてみてください（「2-2. 画面レイアウト（1画面 / 2画面）と入力信号を設定する」(P.10) 参照）。 DisplayPortに接続している場合は、DisplayPortのバージョンを切り替えてみてください（「5-4. DisplayPort 1の信号フォーマットを設定する」(P.24) 参照）。 入力信号に「DisplayPort 1」を選択している場合は、に接続してください。は、デジチェーン接続時の出力に使用します。 主電源を切り、再度電源を入れてみてください。
<ul style="list-style-type: none"> 入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。（範囲外の周波数はマゼンタで表示されます。） 例： <div data-bbox="252 1883 655 2031" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（取扱説明書「対応解像度」参照）。 コンピュータを再起動してみてください。 グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

6-2. 画面に関する症状

症状	原因と対処方法
1. 画面が明るすぎる / 暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> 設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」を調整してください。（液晶モニターのバックライトには、寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたりするようになったら、EIZOメンテナンスセンターにご相談ください。）
2. 文字がぼやけて見える	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（取扱説明書「対応解像度」参照）。
3. 残像が現れる	<ul style="list-style-type: none"> この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間使用することをできるだけ避けることをお勧めします。 長時間同じ画像を表示する場合は、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。 表示する画像によっては、短い時間でも残像が見えることがあります。その場合、画像を変更したり、数時間電源を切った状態にすると、解消されることがあります。
4. 画面に緑、赤、青、白のドットが残るまたは点灯しないドットが残る	<ul style="list-style-type: none"> これらのドットが残るのは液晶パネルの特性であり、故障ではありません。
5. 画面上に干渉縞が見られる / パネルを選択した跡が消えない	<ul style="list-style-type: none"> 画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてください。症状が解消されることがあります。
6. (PbyP表示時に画像を一画面で表示した場合) 画面の左右で画像を表示するタイミングがずれて見える	<ul style="list-style-type: none"> ご使用のグラフィックスボードによっては、PbyP表示時に画像を一画面で表示するとモニターの左右で画像の表示タイミングがずれることがあります。その場合、モニターの設定を1画面表示に変更することで解消することができます（「2-2. 画面レイアウト（1画面 / 2画面）と入力信号を設定する」（P.10）参照）。

6-3. その他の症状

症状	原因と対処方法
1. 設定メニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"> 操作スイッチのロックが機能していないか確認してみてください（「5-8. 操作スイッチをロックする」(P.26) 参照）。
2. モードメニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"> 操作スイッチのロックが機能していないか確認してみてください（「5-8. 操作スイッチをロックする」(P.26) 参照）。
3. 操作スイッチが効かない	<ul style="list-style-type: none"> 操作スイッチのロックが機能していないか確認してみてください（「5-8. 操作スイッチをロックする」(P.26) 参照）。 スイッチ表面に水滴や異物が付着していませんか。表面を軽くふき、乾いた手で再度スイッチに触れてみてください。 手袋を装着していませんか。手袋を外した、乾いた手で再度スイッチに触れてみてください。
4. (人感センサー使用時) 離席しても画面が消えない / モニターに近づいても画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> モニターの設置環境を確認してください。次の環境では正しく動作しないことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> - 風が当たる場所にモニターを設置していませんか。 - モニターの周辺に熱を出す機器がありませんか。 - センサーの前に障害物がありませんか。 センサーに汚れが付いていませんか。汚れがある場合は、柔らかい布で取り除いてください。 モニターの正面に座っていますか。人感センサーは、モニター正面のセンサーが熱の移動を検知することで機能します。 気温が高い場合、パワーセーブモードから復帰しないことがあります。マウス、キーボードを操作しても画面が表示されない場合は、モニターの電源スイッチで電源を切って、再度電源を入れてください。画面が表示されたら、検知感度を大きい値に変更してください（「5-7. パワーセーブ時のDisplayPort通信の有効 / 無効を設定する」(P.26) 参照）。
5. パワーセーブモードに移行しない	<ul style="list-style-type: none"> PinP子画面の表示、非表示に関わらず、PinP子画面に信号が入力されている場合には、パワーセーブモードに移行しない場合があります。
6. USBケーブルで接続したモニターが認識されない / モニターに接続しているUSBデバイス(周辺機器)が動作しない	<ul style="list-style-type: none"> USBケーブルは正しく接続されていますか（「7-2. USB/ハブ機能の使用方法」(P.35) 参照）。 コンピュータの別のUSBポートに差し替えてみてください。 モニターの別のUSBポートに差し替えてみてください。 コンピュータを再起動してみてください。 周辺機器を操作するコンピュータを切り替えてみてください（「5-3. USBデバイスを操作するコンピュータを切り替える」(P.24) 参照）。 直接コンピュータと周辺機器を接続してみて、周辺機器が正しく動作した場合は、お買い求めの販売店またはEIZOサポートにご相談ください。 ご使用のコンピュータおよびOSがUSBに対応しているかご確認ください（各機器のUSB対応については各メーカーにお問い合わせください）。 Windowsをご使用の場合、コンピュータに搭載されているBIOSのUSBに関する設定をご確認ください（詳細はコンピュータの取扱説明書を参照してください）。

症状	原因と対処方法
7. 使用中に電源が切れ、画面が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ モニターは内部温度が極度に高温になると、自動的に電源が切れます。高温状態のままでは、再度電源スイッチを入れても1分後にまた電源が切れます。 ・ 設置場所や環境を変え、数分後に再度電源を入れてみてください。 <ul style="list-style-type: none"> - 通風孔がふさがっていませんか。 - 周囲に高温度のものが置かれていませんか。 ・ 設置場所や環境を変えても電源が入らない場合は、EIZOメンテナンスセンターに連絡してください。 <p>注意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ モニターの通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用しないでください。
8. Integrated Front Sensorが出たままになっている	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主電源を切り、再度電源を入れてみてください。
9. RadiCSの起動に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 付属のUSBケーブルを接続してください。
10. RadiCSの一部機能が使用できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 10をご使用の場合、Windowsの表示サイズが100%以外に設定されるとRadiCSの一部の機能が使用できません。デスクトップ上のアイコンがない場所で右クリックし、「ディスプレイ設定」の「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」の設定を100%に設定してみてください（詳細はコンピュータの取扱説明書を参照してください）。
11. SelfCalibration / 階調チェックに失敗する	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記のエラーコード表を参照してください。 <p>注意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Integrated Front Sensorに触らないでください。
12. SelfCalibration / 階調チェックの履歴に時刻が正しく表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ・ RadiCS / RadiCS LEを使用して「モニター検出」を実行してください。詳細は、RadiCS / RadiCS LE取扱説明書を参照してください。

● エラーコード表

エラーコード	詳細
0***	<ul style="list-style-type: none"> ・ SelfCalibration時に発生したエラー
1***	<ul style="list-style-type: none"> ・ 階調チェック時に発生したエラー
*1**	<ul style="list-style-type: none"> ・ DICOMで発生したエラー
*2**	<ul style="list-style-type: none"> ・ CAL1で発生したエラー
*3**	<ul style="list-style-type: none"> ・ CAL2で発生したエラー
**10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 製品の最大輝度が目標輝度よりも低くなっている可能性があります。 ・ 目標輝度を上げてみてください。
**11	<ul style="list-style-type: none"> ・ 製品の最小輝度が目標最小輝度よりも高くなっている可能性があります。 ・ 目標最小輝度を上げてみてください
**34	<ul style="list-style-type: none"> ・ センサーが正しく動作しなかった可能性があります。 ・ 主電源を切り、数分後に再度電源を入れてからSelfCalibration / 階調チェックをやり直してみてください。
**61	<ul style="list-style-type: none"> ・ センサーが正しく動作しなかった可能性があります。 ・ センサーの周囲に異物がないか確認してみてください。 ・ SelfCalibration / 階調チェックをやり直してみてください
**95	<ul style="list-style-type: none"> ・ SelfCalibration / 階調チェックの実行条件が正しくない可能性があります。 ・ 実行条件を確認し、設定し直してください。

第7章 ご参考に

7-1. アーム取り付け方法

この製品はスタンド部分を取り外すことによって、他社製アーム（または他社製スタンド）に取り付けることができます。

注意点

- ・ 取り付けの際は、アームまたはスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。
- ・ 必ず横表示で使用してください。縦表示での使用は表示異常の原因となります。
- ・ 他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、次の点をアームまたはスタンドメーカーにご確認の上、VESA規格準拠のものを選択してください。
 - 取付部のネジ穴間隔：100 mm×100 mm
 - アームまたはスタンドのVESAマウント部外形寸法：122 mm×122 mm以下
 - 許容質量：モニター本体の質量（スタンドなし）とケーブルなどの装着物の総質量に耐えられること
- ・ 他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、取り付けには次のねじをご使用ください。
 - 本体部分とスタンドを固定しているねじ
- ・ アームまたはスタンドを使用する場合は、次の範囲（チルト角）で使用してください。
 - 上45°、下45°（横表示時）
- ・ ケーブル類は、アームまたはスタンドを取り付けた後に接続してください。
- ・ 取り外したスタンドを昇降させないでください。モニター本体を取り付けていない状態でスタンドを昇降させると、けがや故障の原因となります。
- ・ モニターおよびアームまたはスタンドは重いので、落としたりするとけがや故障の原因となります。
- ・ 定期的にねじの締め付けを確認してください。締め付けが不十分な場合、モニターが外れ、けがや故障の原因となります。

取付方法


1. パネル面が傷つかないように、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。

2. スタンド部分を取り外します。

別途ドライバを準備してください。ドライバを使って、本体部分とスタンドを固定しているねじ4箇所を取り外します。

3. モニターにアーム（またはスタンド）を取り付けます。

手順2で取り外したねじを使用して、アーム（またはスタンド）を取り付けます。




7-2. USBハブ機能の使用方法

この製品はUSBハブを搭載しています。USB対応のコンピュータまたはUSBハブを搭載した他のモニターに接続することにより、この製品がUSBハブとして機能し、USBに対応している周辺機器と接続できます。

接続方法

1. コンピュータ（あるいはUSBハブ搭載モニター）のUSBダウンストリームポートとこの製品のUSBアップストリームポートをUSBケーブルで接続します。
2. USB対応の周辺機器をモニターのUSBダウンストリームポートに接続します。



注意点

- ・ 主電源スイッチオフ時、USBポートに接続されている機器は動作しません。

参考

- ・ 出荷状態では、にキャップが付いています。を使用する場合は、キャップを外してください。
- ・ 初期設定では、が有効です。2台のコンピュータを接続し、USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替えて使用する場合は、「5-3. USBデバイス进行操作するコンピュータを切り替える」(P.24)を参照してください。

7-3. 主な初期設定値

CAL Switch Mode：工場出荷時の表示設定は「1-DICOM」です。

モード	輝度	色温度	ガンマ値
1-DICOM	270 cd/m ²	7500 K	DICOM
2-CAL1	270 cd/m ²	7500 K	2.2
3-CAL2	180 cd/m ²	7500 K	DICOM
4-Custom	約180 cd/m ²	7500 K	2.2
5-sRGB	約180 cd/m ²	sRGB	sRGB
6-Text	約100 cd/m ²	6500 K	2.2

その他

LEA		Power Save
警告表示		オフ
QC履歴表示		オン
入力		DisplayPort 1 ^{*1}
パワーセーブ		高
ランプ輝度		4
メニュー回転		0°
USB選択		オフ
PinP	PinP表示	オフ
	入力	DisplayPort 2 ^{*1}
	CAL Switch Mode	Text
	ポジション	右上
人感センサー	オフ	
	検知時間	10min
	検知感度	レベル 4
モードスキップ		- (すべて表示)
言語		日本語
起動ロゴ		オフ ^{*1}
操作ロック		オフ ^{*1}
DDC		DisplayPort 1 ^{*1}
DP Power Save		オフ ^{*1}
階調表示警告		オン ^{*1}
Sharpness Recovery		オン ^{*1}
Display Port 1	バージョン	1.2 ^{*1}
	Daisy Chain	オフ ^{*1}
USB選択 ()		USB-1

^{*1} 「オールリセット」 (「すべての設定内容をリセットする」 (P.29) 参照) を実行しても初期設定値には戻りません。

付録

商標

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

DisplayPortコンプライアンスロゴ、VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

SuperSpeed USB Trident LogoはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。



Kensington、MicrosaverはACCO Brands Corporationの登録商標です。

ThunderboltはIntel Corporationの米国および/またはその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

AdobeはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Mac OS、OS X、Macintosh、ColorSyncはApple Inc.の登録商標です。

EIZO、EIZOロゴ、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、RadiNET、Raptor、ScreenManagerはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。

ColorEdge Tablet Controller、ColorNavigator、CuratOR、EcoView NET、EIZO EasyPIX、EIZO Monitor Configurator、EIZO ScreenSlicer、G-Ignition、i-Sound、Quick Color Match、RadiLight、Re/Vue、Screen Administrator、Screen InStyle、UniColor ProはEIZO株式会社の商標です。

その他の各会社名、各製品名は、各社の登録商標または商標です。

ライセンス

本製品上で表示される文字には、リコーインダストリアルソリューションズ株式会社が制作したビットマップフォントを使用しています。

